Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка»

УТВЕРЖДАЮ

Директор КОГОАУ/«Гимназии №1»

А.П.Ходырев 2025 г.

ПЛАН

работы пожарно-технической комиссии КОГОАУ «Гимназия №1» на 2025-2026 учебный год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1.	Выявление пожароопасных факторов на рабочих местах и на прилегающих к зданиям территориях	ежемесячно	Вахрушева И.В.	
2.	Контроль выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, в период подготовки к праздничным дням	2-е полугодие	Михеева А.О. Вахрушева И.В.	
3.	Контроль работоспособности пожарной сигнализации	ежемесячно	Обслуживающая организация Вахрушева И.В.	
4.	Проверка наличия планов эвакуации при пожаре в помещениях	ежемесячно	Вахрушева И.В.	
5.	Проверка содержания первичных средств пожаротушения	ежеквартально	Вахрушева И.В.	
6.	Проверка Состояния эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц	ежегодно	Вахрушева И.В.	
7.	Проверка исправности электроустановок, выключателей, наличия в электрощитах стандартных предохранителей и	постоянно	Обслуживающая организация Вахрушева И.В.	

	отсутствия оголённых проводов, сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования			
8.	Проверка наличия огнетушителей и своевременность их проверки и перезарядки.	1 раз в 6 месяцев	Вахрушева И.В.)
9.	Анализ состояния пожарной безопасности Учреждения, мер по ее поддержанию	1 раз в полугодие	Вахрушева И.В.	
10.	Контроль поддержания территории учреждения в состоянии пожарной безопасности	постоянно	Вахрушева И.В.	

Подписи членов пожарно-технической комисс	сии:
Вахрушева И.В., зам директора по АХЧ (Ф.И.О. должность)	(подпись)
Шутова К.А., председатель профкома	-Heliar
(Ф.И.О. должность)	(подпись)
Михеева А.О., зам директора по ВР	(the
(Ф.И.О. должность)	(подпись)
(Ф.И.О. должность)	(подпись)