

**Кировское областное государственное общеобразовательное автономное
учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка»**

УТВЕРЖДАЮ



Директор
КОГОАУ «Гимназия №1»»
_____ А.П.Ходырев
« 22 » июля 2025 г.

**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА**

№ темы	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ	минут
1.	Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) учреждения, территории, земельного участка	5
2.	Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты	5
3.	Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты учреждения	5
4.	Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую деятельность в учреждении, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую деятельность в учреждении, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности	5
5.	Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем учреждения	10
6.	Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты учреждения. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	5

7.	Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность в учреждении, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты учреждения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места	5
Итого		40 мин

ВВОДНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в учреждении.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную, в учреждение;
- с лицами, командированными, прикомандированными на работу в учреждение;
- с иными лицами, осуществляющими трудовую деятельность в учреждении, по решению руководителя учреждения.

1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) учреждения, территории, земельного участка

КОГОАУ «Гимназия №1» действует с 26.10.1990 г. Руководитель организации: директор Ходырев Александр Петрович. Юридический адрес КОГОАУ «Гимназия №1» - 613046, Кировская область г. Кирово-Чепецк проспект Мира дом 52.

КОГОАУ «Гимназия №1» состоит из двух кирпичных четырехэтажных зданий и осуществляет образовательную деятельность в области среднего общего образования.

2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты

Здания учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с системой оповещения при пожаре. На каждом этаже имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители.

Здания учреждения оборудованы наружными пожарными лестницами, на случай чрезвычайной ситуации (пожара) предусмотрены эвакуационные выходы. Эвакуационные пути и выходы из зданий выполнены согласно требованиям пожарной безопасности. Все пути эвакуации оборудованы знаками эвакуации, эвакуационные выходы – световыми табло «ВЫХОД».

Планы эвакуации расположены на каждом этаже зданий. Планы эвакуации состоят из текстовой и графической частей, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной – пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии в два раза толще линий плана этажа.

3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты учреждения

В КОГОАУ «Гимназия №1» возгораний не было.

4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую деятельность в учреждении, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую деятельность в учреждении, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности

Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности работников КОГОАУ «Гимназия №1» определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", и определяется должностными инструкциями (обязанностями) и другими локально-нормативными актами учреждения.

Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности отражена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ст. 20.4.):

- Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

- Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

- Повторное совершение административного правонарушения, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

- Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

- Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем учреждения

Данные вопросы инструктажа отражены в следующих документах:

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- Порядок обучения мерам пожарной безопасности в КОГОАУ «Гимназия №1».
- Инструкция о мерах пожарной безопасности на территориях и в помещениях учреждения.

6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты учреждения. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения

пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Меры пожарной профилактики пожаров в помещениях КОГОАУ «Гимназия №1» заключаются в неукоснительном соблюдении обязательных требований пожарной безопасности, которые включают в себя:

- системы автоматического обнаружения пожара и оповещения людей, которые должны находиться постоянно в исправном и работоспособном состоянии;
- содержание в полной готовности и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и кранов внутреннего противопожарного водопровода, которые, в свою очередь, должны быть оборудованы рукавами и стволами;
- постоянный контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов, коридоров, тамбуров и проходов для обеспечения своевременной и свободной эвакуации людей из здания в случае чрезвычайной ситуации.

Данный вопрос подробно изложен в:

- Инструкции о мерах пожарной безопасности на территориях и в помещениях учреждения;
- Инструкции о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара;
- Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;
- Инструкции о порядке размещения и использования первичных средств пожаротушения.

7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность в учреждении, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты учреждения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

в случае возникновения пожара в образовательном учреждении

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, Ф.И.О. исполнителя
1	Вызов пожарной команды	Пожарная команда вызывается по телефону <u>112</u> или 01 . Сообщение «Пожар в гимназии» по адресу (указывается адрес здания), горит (указать, что горит). Сообщил(а)... Задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения	Ф. И. О. и должность сотрудника, который первым обнаружил пожар

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, Ф.И.О. исполнителя
		или заменяющего его работника	
2	Встреча пожарной команды	Место встречи на улице против главного входа. Встречающий сопровождает начальника пожарной команды к месту пожара, информирует о степени опасности для людей, расположении ценного имущества	Ф.И.О. и должность сотрудника, который вызвал пожарную команду
3	Тушение пожара до прибытия пожарной команды	Тушение пожара организуется немедленно с момента обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией учащихся. Для тушения используются огнетушители и внутренние пожарные краны	Работают с огнетушителями сотрудники, находящиеся в помещении, где произошло возгорание.
4	Эвакуация учащихся	Все учащиеся выводятся наружу из горящего здания через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения	Дежурный администратор, технический персонал, педагоги, ведущие в этот момент занятие, педагоги дополнительного образования
5	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания учащихся	Все эвакуированные из здания учащиеся проверяются по классным/групповым поименным спискам. Результаты проверки докладываются руководителю учреждения или заменяющему его работнику	Классные руководители, учителя - предметники
6	Пункт размещения эвакуированных учащихся	Учащиеся размещаются на стадионе. Зимой возможно размещение в большом спортивном зале.	Ф.И.О. и должность сотрудников
7	Эвакуация документов, ценного имущества	В соответствии с должностными обязанностями, пожарным расчетом и приказом по образовательному учреждению	Ответственные за эвакуацию документации, ценного имущества